

# Внешние батарейные блоки для ИБП MRT 1000 - 3000 / SNT 1000 - 3000



## ОПИСАНИЕ

BAT MRT-72V состоит из двенадцати 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач

BAT MRT-36V состоит из шести 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач

## ОСОБЕННОСТИ

BAT MRT-72V состоит из двенадцати 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач

BAT MRT-36V состоит из шести 12 В батарей ёмкостью 7.2 Ач

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние батарейные модули для ИБП SNT 1000 ~ 3000 / MRT 1000 ~ 3000 SE (информация для заказа)

| ID      | Описание                                        | Модель                             | Особенности                                 | Параметры             | Габариты модуля, ШхГхВ | Габариты транспортные, ШхГхВ | Вес NW, кг | Вес GW, кг |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------|------------|
| 2006388 | BAT MRT-36V для MRT-1000, MRT-1500 (36В/14,4Ач) | BAT MRT-36V для MRT-1000, MRT-1500 | Без зарядного устройства, без блока розеток | 36Vdc, 12 В/7.2Ач*6шт | 428 x 425 x 84         | 546 x 552 x 206              | 20,7       | 26,34      |

|         |                                                                 |                                                |                                                         |                               |                   |                    |      |       |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------|-------|
| 2006390 | BAT<br>MRT-72V<br>для<br>MRT-2000,<br>MRT-3000 (<br>72В/14,4Ач) | BAT<br>MRT-72V<br>для<br>MRT-2000,<br>MRT-3000 | Без<br>зарядного<br>устройства,<br>без блока<br>розеток | 72Vdc, 12<br>В/7.2Ач*12<br>шт | 428 x 635<br>x 84 | 550 x 750<br>x 220 | 37,3 | 42,40 |
|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|------|-------|

Таблица времени батарейной поддержки для ИБП MRT 1000-3000

| Конфигурация                         | Нагрузки (%) |          |          |          |         |          |          |          |          |         |
|--------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
|                                      | 10%          | 20%      | 30%      | 40%      | 50%     | 60%      | 70%      | 80%      | 90%      | 100%    |
| MRT-1<br>000SE                       | 44 min.      | 25 min.  | 15 min.  | 12 min.  | 9 min.  | 7 min.   | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min.  |
| MRT-1<br>000SE +<br>1*BAT<br>MRT-36V | 170 min.     | 100 min. | 66 min.  | 53 min.  | 40 min. | 33 min.  | 28 min.  | 23 min.  | 20 min.  | 18 min. |
| MRT-1<br>000SE +<br>2*BAT<br>MRT-36V | 313 min.     | 186 min. | 125 min. | 100 min. | 77 min. | 63 min.  | 54 min.  | 45 min.  | 40 min.  | 35 min. |
| Конфигурация                         | 10%          | 20%      | 30%      | 40%      | 50%     | 60%      | 70%      | 80%      | 90%      | 100%    |
| MRT-1<br>500SE                       | 30 min.      | 18 min.  | 12 min.  | 10 min.  | 7 min.  | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min.   | 2 min.  |
| MRT-1<br>500SE +<br>1*BAT<br>MRT-36V | 103 min.     | 60 min.  | 40 min.  | 33 min.  | 24 min. | 19 min.  | 16 min.  | 13 min.  | 11 min.  | 10 min. |
| MRT-1<br>500SE +<br>2*BAT<br>MRT-36V | 190 min.     | 115 min. | 76 min.  | 62 min.  | 47 min. | 38 min.  | 32 min.  | 27 min.  | 24 min.  | 20 min. |
| Конфигурация                         | 10%          | 20%      | 30%      | 40%      | 50%     | 60%      | 70%      | 80%      | 90%      | 100%    |
| MRT-2<br>000SE                       | 44 min.      | 25 min.  | 15 min.  | 12 min.  | 9 min.  | 7 min.   | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min.  |
| MRT-2<br>000SE +<br>1*BAT<br>MRT-72V | 170 min.     | 100 min. | 66 min.  | 53 min.  | 40 min. | 33 min.  | 28 min.  | 23 min.  | 20 min.  | 18 min. |
| MRT-2<br>000SE +<br>2*BAT<br>MRT-72V | 313 min.     | 186 min. | 125 min. | 100 min. | 77 min. | 63 min.  | 54 min.  | 45 min.  | 40 min.  | 35 min. |
| Конфигурация                         | 10%          | 20%      | 30%      | 40%      | 50%     | 60%      | 70%      | 80%      | 90%      | 100%    |
| MRT-3<br>000SE                       | 30 min.      | 18 min.  | 12 min.  | 10 min.  | 7 min.  | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min.   | 2 min.  |

|                                      |             |             |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MRT-3<br>000SE +<br>1*BAT<br>MRT-72V | 103<br>min. | 60 min.     | 40 min. | 33 min. | 24 min. | 19 min. | 16 min. | 13 min. | 11 min. | 10 min. |
| MRT-3<br>000SE +<br>2*BAT<br>MRT-72V | 190<br>min. | 115<br>min. | 76 min. | 62 min. | 47 min. | 38 min. | 32 min. | 27 min. | 24 min. | 20 min. |

Таблица времени батарейной поддержки для ИБП SNT 1000-3000

| Конфигурация                   | Нагрузки (%) |          |          |          |         |          |          |          |          |         |
|--------------------------------|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
|                                | 10%          | 20%      | 30%      | 40%?     | 50%     | 60%      | 70%      | 80%?     | 90%      | 100%    |
| SNT-1000                       | 44 min.      | 25 min.  | 15 min.  | 12 min.  | 9 min.  | 7 min.   | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min.  |
| SNT-1000 +<br>1*BAT<br>MRT-36V | 170 min.     | 100 min. | 66 min.  | 53 min.  | 40 min. | 33 min.  | 28 min.  | 23 min.  | 20 min.  | 18 min. |
| SNT-1000 +<br>2*BAT<br>MRT-36V | 313 min.     | 186 min. | 125 min. | 100 min. | 77 min. | 63 min.  | 54 min.  | 45 min.  | 40 min.  | 35 min. |
| Конфигурация                   | 10%          | 20%      | 30%?     | 40%      | 50%     | 60%      | 70%      | 80%      | 90%      | 100%    |
| SNT-1500                       | 30 min.      | 18 min.  | 12 min.  | 10 min.  | 7 min.  | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min.   | 2 min.  |
| SNT-1500 +<br>1*BAT<br>MRT-36V | 103 min.     | 60 min.  | 40 min.  | 33 min.  | 24 min. | 19 min.  | 16 min.  | 13 min.  | 11 min.  | 10 min. |
| SNT-1500 +<br>2*BAT<br>MRT-36V | 190 min.     | 115 min. | 76 min.  | 62 min.  | 47 min. | 38 min.  | 32 min.  | 27 min.  | 24 min.  | 20 min. |
| Конфигурация                   | 10%          | 20%      | 30%      | 40%      | 50%     | 60%      | 70%      | 80%      | 90%      | 100%    |
| SNT-2000                       | 44 min.      | 25 min.  | 15 min.  | 12 min.  | 9 min.  | 7 min.   | 5.5 min. | 4.5 min. | 3.5 min. | 3 min.  |
| SNT-2000 +<br>1*BAT<br>MRT-72V | 170 min.     | 100 min. | 66 min.  | 53 min.  | 40 min. | 33 min.  | 28 min.  | 23 min.  | 20 min.  | 18 min. |

|                                    |             |             |             |             |         |             |             |             |         |         |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| SNT-200<br>0 +<br>2*BAT<br>MRT-72V | 313<br>min. | 186<br>min. | 125<br>min. | 100<br>min. | 77 min. | 63 min.     | 54 min.     | 45 min.     | 40 min. | 35 min. |
| Конфигу<br>рация                   | 10%         | 20%         | 30%         | 40%         | 50%     | 60%         | 70%         | 80%         | 90%     | 100%    |
| SNT-300<br>0                       | 30 min.     | 18 min.     | 12 min.     | 10 min.     | 7 min.  | 5.5<br>min. | 4.5<br>min. | 3.5<br>min. | 3 min.  | 2 min.  |
| SNT-300<br>0 +<br>1*BAT<br>MRT-72V | 103<br>min. | 60 min.     | 40 min.     | 33 min.     | 24 min. | 19 min.     | 16 min.     | 13 min.     | 11 min. | 10 min. |
| SNT-300<br>0 +<br>2*BAT<br>MRT-72V | 190<br>min. | 115<br>min. | 76 min.     | 62 min.     | 47 min. | 38 min.     | 32 min.     | 27 min.     | 24 min. | 20 min. |